Gebäude ID:
Adresse:
Abteilung:

Datum:

Vor Ort Termin vereinbaren und den Techniker einweisen

Insbesondere an sicherheitstechnischen Einrichtungen dürfen keine Mängel vorhanden sein.

Raum	Strahlhöhe 10 – 30 cm In senkrechter Haltung		Nach Reinigung Strahlhöhe unterschiedlich		Schutzkappen defekt oder fehlen		Mindest. 6l / min		Sonstiges	Ansprechpartner/in
	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein		

An jeder Auslassöffnung einer Augennotdusche müssen mindestens 6 l Wasser pro Minute austreten.
Der Standort von Augennotduschen muss durch das Rettungszeichen „Augenspüleinrichtung“ gekennzeichnet sein. Der Zugang ist ständig freizuhalten.

Bitte melden Sie die festgestellten Mängel unter Angabe der Einrichtung und einer Ansprechperson an den Stördienst des Technischen Gebäudemanagements.
Der Techniker ist vor Aufnahme der Reparatur einzuweisen.

Technisches Gebäudemanagement – Störungsdienste

Störungsannahme Allgemein
Telefon: 0761/203-3342
E-Mail: stoerstelle-tgm@zv.uni-freiburg.de

Gebäude ID:
Adresse:
Abteilung:

Datum:

Raum	Strahlhöhe 10 – 30 cm In senkrechter Haltung		Nach Reinigung Strahlhöhe unterschiedlich		Schutzkappen defekt oder fehlen		Mindest. 6l / min		Sonstiges	Ansprechpartner/in
	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein		

Info aus „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“ BGI/GUV-I 850-0
http://bgi850-0.vur.jedermann.de/index.jsp
6.6.2.1 Allgemeine Anforderungen