

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Prüfprotokoll Körperdusche

Prüfdatum	Wassermenge mind. 30 l/min		geprüft von:	Prüfdatum	Wassermenge mind. 30 l/min		geprüft von:
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	
	ja ❑	nein* ❑			ja ❑	nein* ❑	

* Bei unzureichender Wassermenge Reparatur veranlassen.